

SEA

SOCIETA' ELETTROMECCANICA ARZIGNANESE S.p.a.

BOLLETTINO DI COLLAUDO

CERTIFICATO N°: 52872

DATA: 08/07/97

Pag. 1 di 1

ORDINE CLIENTE N°:

CONFERMA ORDINE SEA N°: TR 172/96

POTENZA 400 KVA

MATRICOLA: 52872

FASE 3

TIPO: TEP-B

ANNO DI COSTRUZIONE: 1996

RAPPORTO TENSIONI: 15000/400 V

COLLEGAMENTO: TRIAN/STELLA+N

GRUPPO Dyn 5

PROVE DI ISOLAMENTO

PROVA DI TENSIONE APPLICATA SUL PRIMARIO CONTRO IL SECONDARIO E MASSA

TENSIONE MASSIMA UM = 17.5 KV TENSIONE DI PROVA 28.5 KV T= 60 s ESITO: FAVOREVOLE

PROVA DI TENSIONE APPLICATA SUL SECONDARIO CONTRO IL PRIMARIO E MASSA

TENSIONE MASSIMA UM = 1.1 KV TENSIONE DI PROVA 3 KV T= 60 s ESITO: FAVOREVOLE

PROVA DI TENSIONE INDOTTA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE = 600 V f= 150 Hz T= 40 s ESITO: FAVOREVOLE

MISURA DI SCARICHE PARZIALI

E' STATA ESEGUITA LA MISURA DI SCARICHE PARZIALI SECONDO LE NORME CEI 14-8 FASC. 1768 RILEVANDO I SEGUENTI VALORI ALLA TENSIONE DI PROVA DI 19250 V

FASE 1U VALORE RILEVATO < 10 pC

FASE 1V VALORE RILEVATO < 10 pC

FASE 1W VALORE RILEVATO < 10 pC

NOTE:

IL CLIENTE:

IL COSTRUTTORE

OGI S.E.A. S.p.A.
TEZZE DI ARZIGNANO (VI)